

对“开封市中心医院新院区一期试桩工程招标公告” 的补充说明

- 1、报名和获取招标文件的截止日期顺延至 12 月 18 日。
- 2、原试桩要求中的“1、4、5、6、8 号楼采用型号为 PHS400AB250 的预制方桩桩基础方案”，改为 PHC400-AB-95 预制管桩，桩顶标高和有效桩长不变。
- 3、原试桩要求中的 2 号楼采用型号为 PHS400AB250 的预制方桩桩基础方案，改为 PHC500-AB-100 预制管桩，桩顶标高和有效桩长不变。
- 4、开标时间不变。

特此说明

河南民生医院管理有限公司

2018 年 12 月 14 日

